

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक 1494 डा0वर्ग/2020-21

दिनांक 11/11/2020

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,  
मुरादाबाद।

विषय :- सिल्वर ओक अकादमी बिलारी, मुरादाबाद की नवीन मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड एन0बी0सी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक सी0बी0एस0ई0/4613-14/2020-21, दिनांक 26.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सिल्वर ओक अकादमी बिलारी, मुरादाबाद की नवीन मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड एन0बी0सी0 का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त विद्यालय भवन संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया सुरक्षित प्रतीत होता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

पत्रांक /

दिनांक

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

## प्रथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) दो मंजिला से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम :- सिल्वर ओक अकादमी, बिलारी, मुरादाबाद।

सन्दर्भ :- शासनादेश सं०-2203/70-8-2008 शिक्षा (5) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 25.09.2009 एवं कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद का पत्रांक सी०बी०एस०ई०/4613-14/2020-21, दिनांक 26.09.2020

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (दल) है ?	तीन
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है ?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सकुलेशन है ?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	हाँ
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श में न्यूनतम 3.6 मी० (ठड़े क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (बाउण्ड्रीबल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है।	हाँ
11	क्या खिड़कियां का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
12	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है ?	हाँ
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) प्राविधान है ?	हाँ
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रड 300 मिमी० तथा गइजर 150 मिमी० है ?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई 2400 मिमी० है ?	हाँ
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसीन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर लकड़ी, कोयला, वास आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है ?	हाँ
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है ?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है ?	हाँ
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया ?	हाँ
22	क्या भवन में त्रिकलोगी हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतर 1.12 है ?	हाँ
23	क्या भवन की मीढिया छत पर खुलती है ?	हाँ
24	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?	हाँ

**विद्युत व्यवस्था चेकलिस्ट**

25	क्या भवन से विद्युत की वालेटेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है ?	हाँ
26	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है ?	हाँ
27	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इन्क्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं ?	हाँ
28	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है ?	हाँ
<b>अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट</b>		
29	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आय एवं दैवीय आपदाओं से सामुहिक बीमा कराया गया है ?	कॉपिलिप संयुक्त अग्निशमक फायर साफिण्ड मु० 20/10/2020 30/10/2020 के प्र से 2018/43501/MDN/2018
30	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	491/1D/245 के नाक अई०, 2018 द्वारा उन्नापार प्रमाण पत्र प्राप्त
31	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	कॉपिलिप संयुक्त ॥
33	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	॥

*Heman Sahai*  
Chairman/President  
Shankar Sahai Krishna Sahai  
Educational Society

*[Signature]*  
20.10.2020  
सहायक आयुक्त  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
मुरादाबाद

*[Signature]*  
अग्निशमक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०  
मुरादाबाद



## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश, India that is भारत  
(Email:- cd1pwdmbd@gmail.com)

पत्रांक- 169/1C

दिनांक- 31/01/2024  
रजिस्टर्ड

सेवा में,

प्रबन्धक  
सिल्वर ऑक अकादमी  
बिलारी।

विषय:- सिल्वर ऑक अकादमी-बिलारी के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ:- प्रबन्धक, सिल्वर ऑक अकादमी बिलारी का पत्र संख्या शून्य, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 1494/प्रा0 वर्ग/2020-21 दिनांक 11.11.2020 एवं कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद का पत्रांक सी0बी0एस0ई0/4613-14/2020-21 दिनांक 26.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में आपके द्वारा सिल्वर ऑक अकादमी बिलारी के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सीबीएसई द्वारा परिशिष्ट-XI में जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि उक्त प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था /एजेन्सी/ आर्केटेक्चर, जिसकी देख-रेख में भवन का निर्माण कराया गया है, उसी संस्था के द्वारा निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

अतः उक्त पर भवन निर्माण सम्बन्धित अभिलेखों की अनउपलब्धता के कारण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सलंगक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0  
मुरादाबाद

पत्रांक:- 169/1C  
प्रतिलिपि-

दिनांक:- 31/01/2024

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद को आपके पत्रांक सी0बी0एस0ई0/4613-14/2020-21 दिनांक 26.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अधिशासी अभियन्ता)